

กรณี ลูกจ้างเสียชีวิตจากชุดถ่วงน้ำหนักร่วงลงมาทับ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท A จำกัด (ผู้รับเหมาขั้นต้น)

ประกอบกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

บริษัทฯ (โครงการก่อสร้างฯ) มีลูกจ้าง จำนวน ๙๐ คน ชาย จำนวน ๕๐ คน และหญิง จำนวน ๔๐ คน กำหนดวันทำงานปกติสัปดาห์ละ ๖ วัน วันจันทร์ถึงวันเสาร์ มีวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ทำงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. มีเวลาพักระหว่างการทำงาน ๑ ชั่วโมง โดยพักตั้งแต่ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

๑.๒ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท B จำกัด (ผู้รับเหมาช่วง)

ประกอบกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

บริษัทฯ (โครงการก่อสร้าง) มีลูกจ้างจำนวน ๒๐ คน ชาย จำนวน ๑๐ คน และหญิง จำนวน ๑๐ คน กำหนดวันทำงานปกติสัปดาห์ละ ๖ วัน วันจันทร์ถึงวันเสาร์ มีวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ทำงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. มีเวลาพักระหว่างการทำงาน ๑ ชั่วโมง โดยพักตั้งแต่ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

- สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้าง C ตั้งอยู่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ลักษณะการดำเนินการ เป็นการก่อสร้างคอนโดมิเนียม สูง ๓๔ ชั้น โดยมี บริษัท A จำกัด เป็นผู้รับเหมาขั้นต้น และบริษัท B จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วง โดยบริษัท A จำกัด ได้มีการทำสัญญาจ้างเลขที่ xxxx-xxx กับบริษัท B จำกัด จ้างงาน โครงสร้างหลักตั้งแต่ชั้น ๕.๑ ถึงชั้นดาดฟ้า โดยบริษัท A จำกัด เป็นผู้จัดหาวस्तุ อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักร ในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด

๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ บริษัท A จำกัด ได้แจ้งให้กับทางบริษัท B จำกัด ให้เก็บงาน และส่งมอบงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารเป็นครั้งสุดท้ายให้แก่บริษัท A จำกัด และในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. บริษัท A จำกัด จะส่งทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและทีมตรวจสอบเข้าตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่มีการย้ายตำแหน่งการติดตั้ง จึงให้ลูกจ้างของบริษัท B จำกัด ที่จะเข้ามาเก็บงานต้องรอการได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของบริษัท A จำกัด เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน

ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางบริษัท B จำกัด ได้ส่งลูกจ้างของบริษัทฯ เข้ามาในพื้นที่โครงการก่อสร้างฯ โดยมี นาย ร (หัวหน้างาน) นาย ก และนาย ข (ลูกจ้าง) ซึ่งนาย ก และนาย ข ได้มีการขนสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ขึ้นกระแสไฟฟ้าในตอนเช้าเพื่อเตรียมเก็บงาน โดยไม่ได้แจ้งให้หัวหน้างานทราบ และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของบริษัท A จำกัด ในการขึ้นกระแสไฟฟ้าเพื่อเก็บงานที่เหลือให้แล้วเสร็จ

นาย ก และนาย ข ได้ขึ้นกระแสไฟฟ้าเพื่อเก็บงานแต่ด้วยความไม่ชำนาญในการบังคับกระแสไฟฟ้าทำให้ตัวกระแสไฟฟ้าไปเกี่ยวกับเหล็กที่ฝากไว้บริเวณผนังปล่องลิฟต์ และคนขับอาจจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถยับเคลื่อนตัวได้จึงฝืนบังคับกระแสไฟฟ้าให้เคลื่อนตัวต่อไป จนทำให้ชุดถ่วงน้ำหนักด้านบนถูกดึงลงหนึ่งข้าง ซึ่งเป็นฝั่งเดียวกันกับที่ตัวกระแสไฟฟ้าถูกเกี่ยวหรือไปติดจึงเป็นเหตุให้ชุดถ่วงน้ำหนักร่วงลงมาโดนบริเวณศีรษะและใบหน้าของนาย ก และนาย ข ทำให้นาย ก และนาย ข เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที

๒.๓ ภาพประกอบ



๓. รายละเอียดการประสบนันตรายหรือความสูญเสียหรือหยุดการผลิตจากอุบัติเหตุ

จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ คน
 จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวน - คน
 จำนวนผู้ทุพพลภาพ จำนวน - คน
 ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย จำนวน - คน

๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

๔.๑ ปัจจัยด้านคน/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

๔.๑.๑ ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตามที่กำหนด

๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการที่ไม่ปลอดภัย

๔.๒.๑ ลูกจ้างใช้งานกระเช้าไฟฟ้าที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ

๔.๓ ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

๔.๓.๑ นายจ้างไม่จัดให้มีการอบรมการใช้งานกระเช้าไฟฟ้าแก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน

๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม (จากการเกิดอุบัติเหตุ ตามข้อ ๔)

- ๕.๑.๑ จัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมเกี่ยวกับการทำงานกับกระแสไฟฟ้า
- ๕.๑.๒ จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาของการทำงาน
- ๕.๑.๓ จัดให้มีข้อความหรือป้ายเตือนอันตรายห้ามใช้กระแสไฟฟ้า
- ๕.๑.๔ จัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนของการทำงาน

๕.๒ ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ๕.๒.๑ จัดให้มีแผนการช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

๖.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ในนายจ้างบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใดโดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาขั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน มีหน้าที่ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง เช่นเดียวกับนายจ้าง

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ตลอดสาย จนถึงผู้รับเหมาขั้นต้นที่มีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดสถานที่ทำงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน

ฯลฯ

๖.๒ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๕ นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ก่อนการทำงาน และขณะทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ฯลฯ

ข้อ ๒๐ นายจ้างต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดเวลาที่ทำงานก่อสร้าง

ฯลฯ

๖.๓ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๗ ในบริเวณที่มีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตราย จากเครื่องจักร นายจ้างต้องติดป้ายแสดงการดำเนินการดังกล่าวโดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความ ที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบวิธีการหรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรนั้นทำงาน และให้แขวนป้าย หรือแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย

ข้อ ๔๙ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงนายจ้าง ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

(๓) ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้ง และต้องมีสำเนาเอกสารการตรวจสอบ ไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ฯลฯ

ข้อ ๕๓ นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือ การใช้งานเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ข้อ ๕๔ ในการใช้งานเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงแบบแขวน นายจ้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการติดตั้ง และต้องมีสำเนาเอกสาร การทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

(๒) ต้องใช้ลวดสลิงที่มีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๑๐ และไม่เป็นลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ ๘๖

ข้อ ๕๔ ในการใช้งานเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงแบบแขวน นายจ้าง ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการติดตั้ง และต้องมีสำเนาเอกสาร การทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ฯลฯ

๗. ผู้สอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๒

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน