

กรณี ลูกจ้างตกลงมาพร้อมกับนั่งร้านชนิดเคลื่อนที่ได้ เสียชีวิต

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ/นายจ้าง

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท จ จำกัด (ผู้ว่าจ้าง)

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แม่พิมพ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์

ที่ตั้ง ตำบลแพรรษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนลูกจ้างรวม ๑,๐๑๘ คน ชาย ๖๑๙ คน หญิง ๓๙๙ คน

แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๗๔๘ คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๒๗๐ คน

ลูกจ้างต่างชาติ มี ไม่มี

(กรณีมีลูกจ้างต่างชาติ)

สัญชาติ เมียนมา จำนวนรวม ๕๖ คน ชาย ๔๐ คน หญิง จำนวน ๑๖ คน

กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง ๖ วันต่อสัปดาห์

สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง) -

๑.๒ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ก จำกัด (ผู้รับเหมา)

ประกอบกิจการ ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กต้นตอ

ที่ตั้ง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนลูกจ้างรวม ๕ คน ชาย ๓ คน หญิง ๒ คน

แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๕ คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน - คน

ลูกจ้างต่างชาติ มี ไม่มี

กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง ๖ วันต่อสัปดาห์

สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง) ๑ ครั้ง (เหตุการณ์นี้)

๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (เช่น สภาพอาคาร หรือสิ่งแวดล้อม/เครื่องจักร/ระบบ/การจัดการ/กระบวนการผลิต/ชนิดวัสดุหรือวัตถุดิบ/หรือ อื่น ๆ)

ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

บริษัทฯ มีพื้นที่โรงงานขนาด ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่โรงงาน ๓๗,๕๕๒

ตารางเมตร พื้นที่อาคารผลิต ๒๙,๔๘๑ ตารางเมตร มีอาคารโรงงานจำนวน ๗ อาคาร แบ่งเป็น

๑) อาคารโรงงาน ๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ใช้สำหรับเป็นสำนักงาน และฝ่ายผลิต

๒) อาคารโรงงาน ๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาสูง ๑ ชั้น มีชั้นลอย ใช้สำหรับเป็นสำนักงานและฝ่ายผลิต

๓) อาคารโรงงาน ๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาทรงสูง ใช้สำหรับเป็นฝ่ายผลิต

- ๔) อาคารโรงงาน ๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาทรงสูง ๑ ชั้น มีชั้นลอย ใช้สำหรับเป็นฝ่ายผลิตและชั้นลอยใช้สำหรับเป็นห้องจัดอบรมและห้องปฏิบัติการตามลำดับ
- ๕) อาคารโรงงาน ๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ใช้สำหรับเป็นห้องสำนักงานและฝ่ายผลิต
- ๖) อาคารโรงงาน ๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ใช้สำหรับเป็นห้องสำนักงานและฝ่ายผลิต
- ๗) อาคารโรงงาน ๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ใช้สำหรับเป็นฝ่ายผลิตและพื้นที่จัดเก็บชิ้นงาน

เครื่องจักร/เครื่องมือที่ใช้สถานประกอบการ

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ใช้สำหรับเชื่อมโครงเหล็กหลังคาเตนท์ที่กำลังก่อสร้างภายในพื้นที่ของบริษัท จ จำกัด (บจก.ก เป็นเจ้าของ)

นั่งร้านโครงสร้างเหล็กญี่ปุ่น (“A” Flame Type) ชนิดแบบมีล้อเลื่อนและมีห้ามล้อถอดประกอบได้



ภาพที่ ๑ (ซ้าย) นั่งร้านที่เกิดเหตุ (ขวา) นั่งร้านลักษณะเดียวกันกับนั่งร้านที่ใช้ในที่เกิดเหตุ
นั่งร้านทั้งสองเป็นนั่งร้านของบริษัท จ จำกัด


ระบบ/การจัดการ (บริษัท จ จำกัด)

- บริษัทฯ มีคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานและแจกให้ลูกจ้างทุกคน
- บริษัทฯ มีการจัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน ๖ ชั่วโมง ให้แก่ลูกจ้างของบริษัท จ เท่านั้น ลูกจ้างผู้รับเหมา บริษัทฯ มิได้ตรวจเอกสารหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม หรือมีการอบรมให้กับลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่ก่อนเริ่มการทำงาน
- บริษัทฯ มีลูกจ้างการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน ๒๖ คน ระดับหัวหน้างานจำนวน ๑๒๓ คน
- บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ๒ คน
- บริษัทฯ มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำสถานประกอบกิจการจำนวน ๑๑ คน วาระตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
- บริษัทฯ จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทฯ จัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นครบร้อยละ ๖๐ ของแต่ละแผนก
- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีแผนที่กำหนดการดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
- บริษัทฯ มีการใช้งานนั่งร้านเป็นการภายใน สำหรับวาระการซ่อมบำรุง ติดตั้ง หรือเคลื่อนย้ายเท่านั้น โดยต้องมีการขออนุญาตใช้งานจากทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของบริษัทฯ ก่อนนำไปใช้ และมีประกาศกำหนดหน้าที่ชัดเจนในการอนุญาต
- บริษัทฯ มิได้ระบุขั้นตอนการใช้งานนั่งร้านอย่างชัดเจน มิได้ระบุการตรวจสอบหลังการติดตั้งนั่งร้านก่อนการใช้งาน ซึ่งวิศวกรจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานก่อนเริ่มใช้งาน
- บริษัทฯ มีการกำหนดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานแต่ละประเภทของลูกจ้าง และผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัทฯ สำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูงจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น และมีเชือกช่วยชีวิตติดไว้กับโครงสร้างที่มีความแข็งแรงไว้ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงาน
- บริษัทฯ มีข้อบังคับในการทำงานบนที่สูง แต่มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนกับบริษัทฯ ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่
- บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งอันตรายให้ลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ให้ทราบ


๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์ (เรียงลำดับเหตุการณ์)

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เวลาประมาณ ๑๓.๑๕ น. บริษัท จ จำกัด ได้รับแจ้งจากลูกจ้างของบริษัทฯ ว่ามีลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานติดตั้งเต็นท์น็อคดาวน์เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บสินค้าระหว่างผลิต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ จึงรีบเข้าตรวจสอบพบว่า ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนาย ณ ซึ่งเป็นหัวหน้างานของบริษัท ก จำกัด เข้ามาทำงานในบริษัท จ จำกัด โดยมีกำหนดเข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ขณะเกิดเหตุ นาย ณ กำลังขึ้นไปตรวจสอบรอยเชื่อมโครงหลังคาเต็นท์ โดยใช้นั่งร้านโครงเหล็กซึ่งเป็นนั่งร้านของบริษัท จ จำกัด ที่มีความสูงจากระดับพื้นดิน ๕ เมตร ขณะที่กำลังตรวจสอบรอยเชื่อม นาย ณ ได้ให้ลูกจ้างอีกสองคนที่อยู่ด้านล่างคอยเลื่อนนั่งร้านไปยังจุดที่นาย ณ กำหนด ขณะที่กำลังเลื่อนไปอีกจุด นั่งร้านเกิดสะดุดสายไฟ ประกอบกับพื้นคอนกรีตในบริเวณนั้นมีความขรุขระ ทำให้นั่งร้านแหล่ลงมาพร้อมกับนาย ณ ทำให้นาย ณ ผู้พบเห็นเหตุการณ์จึงรีบทำการช่วยชีวิตโดยการป้อนหัวใจ แต่เนื่องจากนาย ณ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการตกกระแทกพื้นทำให้ทนพิษบาดแผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ



ภาพที่ ๒ เวลา ๑๓.๑๑ น. นาย ณ (ผู้เสียชีวิต) หัวหน้างานของบริษัท ก จำกัด กำลังขึ้นไปปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมโครงหลังคาเต็นท์บนนั่งร้าน



ภาพที่ ๓ - ๕ เวลา ๑๓.๑๔ น. ลูกจ้างของบริษัท ก จำกัด ได้รับคำสั่งจากนาย ณ ซึ่งอยู่ด้านบนให้พยายามเคลื่อนย้ายนั่งร้านเพื่อตรวจสอบรอยเชื่อมที่จุดอื่น



ภาพที่ ๖ เวลา ๑๓.๑๔ น. ลูกจ้างของบริษัท ก จำกัด พยายามเคลื่อนย้ายนั่งร้านแต่ล้อของนั่งร้านเกิดติดขัดกับสายไฟ



ภาพที่ ๗ เวลา ๑๓.๑๕ น. นั่งร้านเสียสมดุลและล้มเทไปยังด้านขวาของมุกกล้อง



ภาพที่ ๘ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายฉัฐพงษ์ฯ ที่อยู่ด้านบนของนั่งร้าน ตกลงมาพร้อมกับนั่งร้าน



ภาพที่ ๙ ที่เกิดเหตุ

๓. รายละเอียดการประสบอันตรายหรือความสูญเสียหรือหยุดการผลิตจากอุบัติเหตุ

๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต ๑ คน

๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ _____ - _____ คน

๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ _____ - _____ คน

๓.๔ ค่ารักษาพยาบาล _____ - บาท _____

๓.๕ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ _____

๓.๖ อื่นๆ _____ - _____

๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น อธิบายลักษณะการกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือสาเหตุอื่นๆ)

๔.๑ ปัจจัยด้านคน/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

๔.๑.๑ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการ มิได้ทำการตรวจสอบการใช้งานหลังจากการติดตั้งนั้ร้านเสร็จ เนื่องจากนั้ร้านเป็นของบริษัท จ จำกัด บริษัท ก จำกัด ได้นำมาใช้งานเพื่อใช้ในการติดตั้งโครงเหล็กหลังคาเต้นท์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท จ จำกัด มิได้รับทราบถึงการนำไปใช้งานและมีได้อนุญาตให้บริษัท ก จำกัด นำนั้ร้านของบริษัทฯ ไปใช้

๔.๑.๒ ลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายนั้ร้านในขณะที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านบน

๔.๑.๓ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าของนั้ร้านมิจัดให้มีคู่มือในการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย และรื้อถอนนั้ร้าน ซึ่งผู้ผลิตหรือวิศวกรเป็นผู้จัดทำ และมีได้อำนาจออกแบบและควบคุมการใช้งานนั้ร้านโดยวิศวกร

๔.๑.๔ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าของนั้ร้านมิจัดให้มีการตรวจสอบนั้ร้านทุกครั้งก่อนการใช้งานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ

๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

๔.๒.๑ สภาพพื้นที่ในการทำงานเป็นพื้นคอนกรีตมีรอยต่อ ซึ่งไม่มีความสม่ำเสมอของพื้นที่ การเข้้นเคลื่อนย้ายนั้ร้านบนพื้นที่ในการทำงานดังกล่าวทำให้นั้ร้านเสี้สมดุลและทำให้ล้มจนเกิดเหตุดังกล่าว

๔.๒.๒ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าของนั้ร้านมิได้ประเมินความสามารถของพื้นที่ในการติดตั้ง ว่ามีความเหมาะสมต่อการติดตั้ง ประกอบ หรือใช้งานนั้ร้านหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้รับทราบถึงการนำนั้ร้านไปใช้งานของบริษัทฯ ผู้รับเหมา

๔.๓ ปัจจัยอื่นๆ (การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย)

๔.๓.๑ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานมิได้ตรวจสอบและติดตามการเข้ามาปฏิบัติงานของลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้รับเหมา หรือผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่ของบริษัทฯ และไม่มีการออกใบอนุญาตในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

๔.๓.๒ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน มิได้ตรวจสอบ หรือจัดให้มีขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้งานนั่งร้านซึ่งเป็นของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีการตรวจสอบให้ผู้รับเหมาในการใช้งานนั่งร้านภายในพื้นที่ของบริษัทฯ

๔.๓.๓ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน มิได้อบรมให้กับลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้รับเหมาซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ กรณีที่ลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้รับเหมาได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานจากบริษัทฯ ของต้นสังกัดแล้ว นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานมิได้ร้องขอและตรวจดูเอกสารหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอบรมข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ เจ้าของพื้นที่ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม

๕.๑.๑ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ จะต้องจัดให้มีการอบรมในกรณีที่มีลูกจ้างของผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามหัวข้อที่กฎหมายกำหนด และจะต้องมีการออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างก่อนเริ่มเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ ในกรณีที่ลูกจ้างของผู้รับเหมาซึ่งผ่านการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการทำงานจากบริษัทฯ ต้นสังกัด บริษัทฯ ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่จะต้องร้องขอและตรวจดูเอกสารดังกล่าว หากมีเอกสารหลักฐานดังกล่าว จะต้องมีการอบรมข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ เจ้าของพื้นที่ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน

๕.๑.๒ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าของพื้นที่ จะต้องรับทราบถึงการเข้ามาปฏิบัติงานของบริษัทฯ ผู้รับเหมา ก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงาน โดยจะต้องออกใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในงานที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การออกใบอนุญาตให้ทำงานบนที่สูง ใบอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานก่อสร้างภายในพื้นที่ของบริษัทฯ และจะต้องร่วมกำกับดูแลกับบริษัทฯ ผู้รับเหมาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นการทำงาน

๕.๑.๓ นายจ้าง และผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำงานจะต้องกำหนดข้อบังคับ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านและค้ำยัน รวมทั้งจะต้องอบรมและชี้แจงให้ลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้รับเหมาทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำงานเมื่ออนุญาตให้บริษัทฯ ผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงาน และมีการใช้งานนั่งร้านในพื้นที่ที่ต้องการประกอบ ติดตั้ง และใช้งานนั่งร้าน

จะต้องกำหนดเขตอันตรายในบริเวณพื้นที่ที่มีการติดตั้ง การใช้ การเคลื่อนย้ายและการรื้อถอนนั่งร้าน หรือค้ำยันโดยจัดทำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับอันตรายนั้น และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็น ได้ชัดเจน

๕.๑.๕ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำงานจะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม กรณีที่สภาพการทำงานไม่เหมาะต่อการติดตั้ง ประกอบ หรือเคลื่อนย้าย จะต้องมีการมาตรการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมต่อการทำงาน

๕.๑.๖ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำงานจะต้องจัดให้มีการคำนวณ ออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกรก่อนเริ่มใช้งาน และจะต้องตรวจสอบนั่งร้านทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน เพื่อให้ลูกจ้างผู้ใช้งานนั่งร้านทำงานได้อย่างปลอดภัย

๕.๑.๗ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำงานจะต้องมีมาตรการกำกับดูแล การใช้งานนั่งร้านอย่างเคร่งครัด หากมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านบน เมื่อทำการเคลื่อนย้ายหรือย้ายจุดติดตั้งนั่งร้าน จะต้องกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านบนลงมาจากนั่งร้านก่อนทำการเคลื่อนย้าย

๕.๑.๘ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำงานต้องประเมินความสามารถของนั่งร้านที่ใช้งานประกอบกับพื้นที่ติดตั้งว่ามีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะต่อการทำงาน ในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ โดยเลือกประเภทของนั่งร้านที่เหมาะสมต่อการทำงานและเหมาะสมกับพื้นที่ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน บนที่สูงประกอบกันในการใช้งานนั่งร้าน

๕.๒ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๕.๒.๑ นายจ้าง ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการ จะต้องปรับปรุงข้อกำหนด ขั้นตอน หรือวิธีการในการให้อนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยจะต้องมีรับทราบและให้อนุญาตจากบริษัทฯ เจ้าของพื้นที่โดยนายจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบหรือสอบทานการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ ผู้รับเหมา ได้แก่ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การจัดให้มี อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพงานและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด การขออนุญาตใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือของบริษัทฯ เจ้าของพื้นที่ หรือการอนุญาตให้นำเครื่องจักรเครื่องมือของบริษัทฯ ผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำงานภายในพื้นที่ จะต้องมีการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่กฎหมายได้ระบุไว้ อย่างเคร่งครัด

๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ (ระบุ พ.ร.บ. พร้อมมาตราที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวงพร้อม ข้อที่เกี่ยวข้อง)

๖.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิบดีประกาศกำหนด

๖.๒ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านหรือค้ำยัน รวมทั้งต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ข้อ ๕ นายจ้างต้องกำหนดเขตอันตรายในบริเวณพื้นที่ที่มีการติดตั้ง การใช้ การเคลื่อนย้าย และการรื้อถอนนั่งร้านหรือค้ำยันโดยจัดทำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับอันตรายนั้น และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา และห้ามมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตรายนั้น

ข้อ ๗ ในการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย และรื้อถอนนั่งร้าน นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานดังกล่าว นายจ้างต้องดำเนินการให้วิศวกรเป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานเป็นหนังสือ และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

รายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานตามวรรคหนึ่งต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอื่นที่ลูกจ้างสามารถศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้

ข้อ ๘ นายจ้างต้องจัดให้มีการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๑๑ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านทุกครั้งก่อนการใช้งานและทำรายงานผลการตรวจสอบไว้ด้วย และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

๖.๓ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาวะกะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๘ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่สูง นายจ้างต้องจัดให้มีนั่งร้าน หรือดำเนินการ ด้วยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง โดยต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

๗. ผู้สอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๐
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน